

WAT Franklinplus

ZMENA ZNAČENIA HLAVÍC WAT Franklinplus

V súvislosti s vydaním novej normy STN 34 1398:2018 "Aktívne bleskozvody", meníme v súlade s čl. C.2.1.1 prílohy C normy označenie hlavíc tak, aby označenie obsahovalo informáciu o výkone hlavice (iniciačný predstih).


Súčasne prichádzame s novou hlavicom W10 o výkone 10 μ s, ktorá je určená hlavne pre rodinné domy a malé objekty. Táto hlavica nahrádza pôvodnú hlavicu W421H o výkone 15 μ s.

Označenie pôvodné	W421H	W421	W422	W423	W425
Označenie nové	W10	W20	W30	W45	W60
Predstih iniciácie ΔT [μ s]	10	20	30	45	60

Príklad správneho nového označenia zachytávača (napr. v projekte):

aktívny zachytávač WAT Franklinplus W20

Firma EI-Projekt získala inšpekčný certifikát od TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorý deklaruje zhodu zachytávačov WAT Franklinplus s normou STN 34 1398:2014 a normou NF C 17-102:2011.



Košice, 1.11.2014

Vypracoval: Ing. Michal Krempa
autorizovaný inžinier
AO SKSI č. 2695*A*2-3; A*5-3



© Copyright
EI-Projekt
Moldavská 17
040 11 Košice

Tel: +421 55 6441990
GSM: +421 905 590 625

www.el-projekt.sk
elpro@el-projekt.sk